석면해체·제거 사업장의 석면비산 측정 결과서

측 정 자	:	주식회사 코리아보건환경연구소
측 정 일	:	2012년 12월 24일
측정현장	:	경남 거창군 거창읍 상림리 74-1 석면 해체제거 작업장
석면해체제거업자	:	주식회사 그린환경(김홍연, 경상남도 진주시 상평동 199-64)
신고번호	:	진주-20120377

번호	측정위치	측정시간 (min)	유량 (ℓ/min)	체적량 (L)	측정농도(개/㎤)	1시야당갯수	농도기준(개/㎤)	초과여부
#1	폐기물 보관지점	40	10	400	<0.006	불검출	0.01	미만
	- 이 하 공 란 -							

*1시야당계수면적:0.00785mm

*MembraneFilterarea(직경25mm):385mm²

*LOD(검출한계):5.5f/100fields,7/f/mm2(NIOSH7400AppendixD)[2,400리터 포집시 0.001개/cc, 1200리터 포집시 0.002개/cc, 400리터포집시 0.006개/cc]

2012년 12월 25일

코 리 아 환 경 보 건 연 구 소

석면해체·제거 사업장의 석면비산 측정 결과서

측 정 자	:	주식회사 코리아보건환경연구소
측 정 일	:	2012년 12월 25일
측정현장	:	경남 거창군 거창읍 상림리 74-1 석면 해체제거 작업장
석면해체제거업자	:	주식회사 그린환경(김홍연, 경상남도 진주시 상평동 199-64)
신고번호	:	진주-20120377

번호	측정위치	측정시간 (min)	유량 (ℓ/min)	체적량 (L)	측정농도(개/㎠)	1시야당갯수	농도기준(개/㎠)	초과여부
#1	폐기물 보관지점	40	10	400	<0.006	불검출	0.01	미만
	- 이 하 공 란 -							

*1시야당계수면적:0.00785mm

*MembraneFilterarea(직경25mm):385mm²

*LOD(검출한계):5.5f/100fields,7/f/mm2(NIOSH7400AppendixD)[2,400리터 포집시 0.001개/cc, 1200리터 포집시 0.002개/cc, 400리터포집시 0.006개/cc]

2012년 12월 26일

코 리 아 환 경 보 건 연 구 소

석면해체·제거 사업장의 석면비산 측정 결과서

측 정 자	:	주식회사 코리아보건환경연구소
측 정 일	:	2012년 12월 26일
측정현장	:	경남 거창군 거창읍 상림리 74-1 석면 해체제거 작업장
석면해체제거업자	:	주식회사 그린환경(김홍연, 경상남도 진주시 상평동 199-64)
신고번호	:	진주-20120377

번호	측정위치	측정시간 (min)	유량 (ℓ/min)	체적량 (L)	측정농도(개/㎤)	1시야당갯수	농도기준(개/㎤)	초과여부
#1	폐기물 보관지점	40	10	400	<0.006	불검출	0.01	미만
	- 이 하 공 란 -							

*1시야당계수면적:0.00785mm

*MembraneFilterarea(직경25mm):385mm²

*LOD(검출한계):5.5f/100fields,7/f/mm2(NIOSH7400AppendixD)[2,400리터 포집시 0.001개/cc, 1200리터 포집시 0.002개/cc, 400리터포집시 0.006개/cc]

2012년 12월 27일

코 리 아 환 경 보 건 연 구 소

석면해체·제거 사업장의 석면비산 측정 결과서

측 정 자	:	주식회사 코리아보건환경연구소
측 정 일	:	2012년 12월 27일
측정현장	:	경남 거창군 거창읍 상림리 74-1 석면 해체제거 작업장
석면해체제거업자	:	주식회사 그린환경(김홍연, 경상남도 진주시 상평동 199-64)
신고번호	:	진주-20120377

번호	측정위치	측정시간 (min)	유량 (ℓ/min)	체적량 (L)	측정농도(개/㎠)	1시야당갯수	농도기준(개/㎠)	초과여부
#1	폐기물 보관지점	40	10	400	<0.006	불검출	0.01	미만
	- 이 하 공 란 -							

*1시야당계수면적:0.00785mm

*MembraneFilterarea(직경25mm):385mm²

*LOD(검출한계):5.5f/100fields,7/f/mm2(NIOSH7400AppendixD)[2,400리터 포집시 0.001개/cc, 1200리터 포집시 0.002개/cc, 400리터포집시 0.006개/cc]

2012년 12월 28일

코 리 아 환 경 보 건 연 구 소

석면해체 · 제거 사업장의 석면비산 측정 결과서

측 정 자	:	주식회사 코리아보건환경연구소
측 정 일	:	2012년 12월 28일
측정현장	:	경남 거창군 거창읍 상림리 74-1 석면 해체제거 작업장
석면해체제거업자	:	주식회사 그린환경(김홍연, 경상남도 진주시 상평동 199-64)
신고번호	:	진주-20120377

번호	측정위치	측정시간 (min)	유량 (ℓ/min)	체적량 (L)	측정농도(개/㎤)	1시야당갯수	농도기준(개/㎤)	초과여부
#1	폐기물 보관지점	40	10	400	<0.006	불검출	0.01	미만
	- 이 하 공 란 -							

*1시야당계수면적:0.00785mm

*MembraneFilterarea(직경25mm):385mm²

*LOD(검출한계):5.5f/100fields,7/f/mm2(NIOSH7400AppendixD)[2,400리터 포집시 0.001개/cc, 1200리터 포집시 0.002개/cc, 400리터포집시 0.006개/cc]

2012년 12월 29일

코 리 아 환 경 보 건 연 구 소

석면해체·제거 사업장의 석면비산 측정 결과서

측 정 자	:	주식회사 코리아보건환경연구소
측 정 일	:	2012년 12월 29일
측정현장	:	경남 거창군 거창읍 상림리 74-1 석면 해체제거 작업장
석면해체제거업자	:	주식회사 그린환경(김홍연, 경상남도 진주시 상평동 199-64)
신고번호	:	진주-20120377

번호	측정위치	측정시간 (min)	유량 (ℓ/min)	체적량 (L)	측정농도(개/㎤)	1시야당갯수	농도기준(개/㎤)	초과여부
#1	폐기물 보관지점	40	10	400	<0.006	불검출	0.01	미만
	- 이 하 공 란 -							

*1시야당계수면적:0.00785mm

*MembraneFilterarea(직경25mm):385mm²

*LOD(검출한계):5.5f/100fields,7/f/mm2(NIOSH7400AppendixD)[2,400리터 포집시 0.001개/cc, 1200리터 포집시 0.002개/cc, 400리터포집시 0.006개/cc]

2012년 12월 30일

코 리 아 환 경 보 건 연 구 소

석면해체·제거 사업장의 석면비산 측정 결과서

측 정 자	:	주식회사 코리아보건환경연구소
측 정 일	:	2012년 12월 30일
측정현장	:	경남 거창군 거창읍 상림리 74-1 석면 해체제거 작업장
석면해체제거업자	:	주식회사 그린환경(김홍연, 경상남도 진주시 상평동 199-64)
신고번호	:	진주-20120377

번호	측정위치	측정시간 (min)	유량 (ℓ/min)	체적량 (L)	측정농도(개/㎤)	1시야당갯수	농도기준(개/㎤)	초과여부
#1	폐기물 보관지점	40	10	400	<0.006	불검출	0.01	미만
	- 이 하 공 란 -							

*1시야당계수면적:0.00785mm

*MembraneFilterarea(직경25mm):385mm²

*LOD(검출한계):5.5f/100fields,7/f/mm2(NIOSH7400AppendixD)[2,400리터 포집시 0.001개/cc, 1200리터 포집시 0.002개/cc, 400리터포집시 0.006개/cc]

2012년 12월 31일

코 리 아 환 경 보 건 연 구 소

석면해체·제거 사업장의 석면비산 측정 결과서

측 정 자	:	주식회사 코리아보건환경연구소
측 정 일	:	2012년 12월 31일
측정현장	:	경남 거창군 거창읍 상림리 74-1 석면 해체제거 작업장
석면해체제거업자	:	주식회사 그린환경(김홍연, 경상남도 진주시 상평동 199-64)
신고번호	:	진주-20120377

번호	측정위치	측정시간 (min)	유량 (ℓ/min)	체적량 (L)	측정농도(개/㎤)	1시야당갯수	농도기준(개/㎤)	초과여부
#1	폐기물 보관지점	40	10	400	<0.006	불검출	0.01	미만
	- 이 하 공 란 -							

*1시야당계수면적:0.00785mm

*MembraneFilterarea(직경25mm):385mm^2

*LOD(검출한계):5.5f/100fields,7/f/mm2(NIOSH7400AppendixD)[2,400리터 포집시 0.001개/cc, 1200리터 포집시 0.002개/cc, 400리터포집시 0.006개/cc]

2013년 01월 01일

코 리 아 환 경 보 건 연 구 소

석면해체·제거 사업장의 석면비산 측정 결과서

측 정 자	:	주식회사 코리아보건환경연구소
측 정 일	:	2013년 01월 01일
측정현장	:	경남 거창군 거창읍 상림리 74-1 석면 해체제거 작업장
석면해체제거업자	:	주식회사 그린환경(김홍연, 경상남도 진주시 상평동 199-64)
신고번호	:	진주-20120377

번호	측정위치	측정시간 (min)	유량 (ℓ/min)	체적량 (L)	측정농도(개/㎤)	1시야당갯수	농도기준(개/㎤)	초과여부
#1	폐기물 보관지점	40	10	400	<0.006	불검출	0.01	미만
	- 이 하 공 란 -							

*1시야당계수면적:0.00785mm

*MembraneFilterarea(직경25mm):385mm^2

*LOD(검출한계):5.5f/100fields,7/f/mm2(NIOSH7400AppendixD)[2,400리터 포집시 0.001개/cc, 1200리터 포집시 0.002개/cc, 400리터포집시 0.006개/cc]

2013년 01월 02일

코 리 아 환 경 보 건 연 구 소

석면해체·제거 사업장의 석면비산 측정 결과서

측 정 자	:	주식회사 코리아보건환경연구소
측 정 일	:	2013년 01월 02일
측정현장	:	경남 거창군 거창읍 상림리 74-1 석면 해체제거 작업장
석면해체제거업자	:	주식회사 그린환경(김홍연, 경상남도 진주시 상평동 199-64)
신고번호	:	진주-20120377

번호	측정위치	측정시간 (min)	유량 (ℓ/min)	체적량 (L)	측정농도(개/㎤)	1시야당갯수	농도기준(개/㎤)	초과여부
#1	부지경계선 1	240	10	2,400	<0.001	불검출	0.01	미만
#2	부지경계선 2	240	10	2,400	<0.001	불검출	0.01	미만
#3	부지경계선 3	240	10	2,400	<0.001	불검출	0.01	미만
#4	부지경계선 4	240	10	2,400	<0.001	불검출	0.01	미만
#5	위생설비 입구	40	10	400	<0.006	불검출	0.01	미만
#6	작업장주변실외	40	10	400	<0.006	불검출	0.01	미만
#7	음압기공기배출구	40	10	400	<0.006	불검출	0.01	미만
#8	폐기물 보관지점	40	10	400	<0.006	불검출	0.01	미만
	- 이 하 공 란 -							

*1시야당계수면적:0.00785mm

*MembraneFilterarea(직경25mm):385mm²

*LOD(검출한계):5.5f/100fields,7/f/mm2(NIOSH7400AppendixD)[2,400리터 포집시 0.001개/cc, 1200리터 포집시 0.002개/cc, 400리터포집시 0.006개/cc]

2013년 01월 03일

코 리 아 환 경 보 건 연 구 소

석면해체·제거 사업장의 석면비산 측정 결과서

측 정 자	:	주식회사 코리아보건환경연구소
측 정 일	:	2013년 01월 03일
측정현장	:	경남 거창군 거창읍 상림리 74-1 석면 해체제거 작업장
석면해체제거업자	:	주식회사 그린환경(김홍연, 경상남도 진주시 상평동 199-64)
신고번호	:	진주-20120377

번호	측정위치	측정시간 (min)	유량 (ℓ/min)	체적량 (L)	측정농도(개/㎤)	1시야당갯수	농도기준(개/㎤)	초과여부
#1	폐기물 반출지점	40	10	400	<0.006	불검출	0.01	미만
	- 이 하 공 란 -							

*1시야당계수면적:0.00785mm

*MembraneFilterarea(직경25mm):385mm^2

*LOD(검출한계):5.5f/100fields,7/f/mm2(NIOSH7400AppendixD)[2,400리터 포집시 0.001개/cc, 1200리터 포집시 0.002개/cc, 400리터포집시 0.006개/cc]

2013년 01월 04일

코 리 아 환 경 보 건 연 구 소