

접수 녹색환경과 2197  
(2015. 1. 28. : )

■ 석면안전관리법 시행규칙 [별지 제19호서식]

석면해체·제거 사업장의 석면비산 측정 결과보고서

접수번호		접수일	
제 출 인	상호(대표자)	사업자등록번호	
	주소		

그린건설 주식회사 409-86-45514  
전라남도 장성군 북일면 북성산로 162-9 (전화번호:010-2928-0640)

건 축 물	건물명	위치
	연면적 (㎡)	작업기간
	석면건축자재[길이(m)·면적(㎡)·부피(㎡)]	

한국승강기대학 2공학관 경상남도 거창군 거창읍 운정1길 120  
1,728 2015년 01월 19일  
(천장재:396㎡, 벽재114㎡)510㎡

측정 기관	상호(대표자)	사업자등록번호
	주소	

대한석면조사기관(주) 608 - 81 - 80689  
경남 창원시 성산구 완암로 50 창원SK테크노파크 테크존 10층 1017호

측정 일시 2015년 01월 19일(1일) 08:00 ~ 16:40

측정 결과	시료번호	측정지점	측정결과(f/cc)	검출석면
		측정결과서 1. 측정결과 참조		

측정 지점 위치(도식도) -

측정결과서 2. 측정지점 위치도 참조

「석면안전관리법」 제28조제2항 및 같은 법 시행규칙 제39조제2항에 따라 석면해체·제거 사업장의 석면 비산 측정 결과를 제출합니다.

2015 년 01 월 일

제출인 그린건설 주식회사



거창군수 귀하

첨부서류	「산업안전보건법 시행규칙」 별지 제17호의6서식의 석면해체·제거작업 신고서 사본	수수료 없 음
------	--	------------

담당자 수사과장  
김신영

1. 측정결과

시료번호	측정지점	측정결과 (f/cc)	검출석면	비 고
공학-1	부지경계선 1	0.0010	-	기준치미만
공학-2	부지경계선 2	0.0008	-	기준치미만
공학-3	부지경계선 3	0.0010	-	기준치미만
공학-4	부지경계선 4	0.0012	-	기준치미만
공학-5	실외	0.0020	-	기준치미만
공학-6	위생설비	0.0016	-	기준치미만
공학-7	음압기1	0.0012	-	기준치미만
공학-8	음압기2	0.0008	-	기준치미만
공학-9	폐기물반출구1	0.0012	-	기준치미만
공학-10	폐기물반출구2	0.0012	-	기준치미만
이 하 여 백				

※ 측정농도기준은 0.01(f/cc)이하가 유지되어야 함.  
 ※ 환경부고시 제2012-79호에 따라 위상차현미경으로 분석하였고, 계수기준에 따라 섬유를 계수함.

## 2. 측정지점 위치도

