

2023년 8월중 거창군 수돗물 수질검사 결과 공고

2023년 8월중 우리군 거창, 가조, 위천, 웅양 지방상수도 급수구역에 공급되는 수돗물의 수질검사 결과를 아래와 같이 공고합니다.

1. 정수 수질검사

검 사 항 목		수질기준	정수장별 수질검사결과			
			거 창	가 조	위 천	웅 양
미 생 물	일반세균	100CFU/ml 이하	0	0	0	0
	총대장균군	불검출/100ml	불검출	불검출	불검출	불검출
	분원성대장균군/대장균	불검출/100ml	불검출	불검출	불검출	불검출
건 강 상 유해영향 무기물질	납(Pb)	0.01mg/ℓ 이하	불검출	불검출	불검출	불검출
	불소(F)	1.5mg/ℓ 이하	0.15	불검출	불검출	0.15
	비소(As)	0.01mg/ℓ 이하	불검출	불검출	불검출	불검출
	세레늄(Se)	0.01mg/ℓ 이하	불검출	불검출	불검출	불검출
	수은(Hg)	0.001mg/ℓ 이하	불검출	불검출	불검출	불검출
	시안(CN)	0.01mg/ℓ 이하	불검출	불검출	불검출	불검출
	크롬(Cr)	0.05mg/ℓ 이하	불검출	불검출	불검출	불검출
	암모니아성질소(NH ₃ -N)	0.5mg/ℓ 이하	불검출	불검출	불검출	불검출
	질산성질소(NO ₃ -N)	10mg/ℓ 이하	3.3	2.2	0.6	2.9
	카드뮴(Cd)	0.005mg/ℓ 이하	불검출	불검출	불검출	불검출
	보론(B)	1.0mg/ℓ 이하	0.02	0.01	불검출	0.02
	브롬산염(BrO ₃ ⁻)	0.01mg/ℓ 이하	불검출	불검출	불검출	불검출
	건 강 상 유해영향 유기물질	페놀	0.005mg/ℓ 이하	불검출	불검출	불검출
다이아지논		0.02mg/ℓ 이하	불검출	불검출	불검출	불검출
파라티온		0.06mg/ℓ 이하	불검출	불검출	불검출	불검출
페니트로티온		0.04mg/ℓ 이하	불검출	불검출	불검출	불검출
카바릴		0.07mg/ℓ 이하	불검출	불검출	불검출	불검출
1,1,1-트리클로로에탄		0.1mg/ℓ 이하	불검출	불검출	불검출	불검출
테트라클로로에틸렌		0.01mg/ℓ 이하	불검출	불검출	불검출	불검출
트리클로로에틸렌(TCE)		0.03mg/ℓ 이하	불검출	불검출	불검출	불검출
디클로로메탄		0.02mg/ℓ 이하	불검출	불검출	불검출	불검출
벤젠		0.01mg/ℓ 이하	불검출	불검출	불검출	불검출
톨루엔		0.7mg/ℓ 이하	불검출	불검출	불검출	불검출

검사항목		수질기준	정수장별 수질검사결과			
			거창	가조	위천	옹양
건 강 상 유해영향 유기물질	에틸벤젠	0.3mg/ℓ 이하	불검출	불검출	불검출	불검출
	크실렌	0.5mg/ℓ 이하	불검출	불검출	불검출	불검출
	1,1-디클로로에틸렌	0.03mg/ℓ 이하	불검출	불검출	불검출	불검출
	사염화탄소	0.002mg/ℓ 이하	불검출	불검출	불검출	불검출
	1,2-디브로모-3-클로로프로판	0.003mg/ℓ 이하	불검출	불검출	불검출	불검출
	1,4-다이옥산	0.05mg/ℓ 이하	불검출	불검출	불검출	불검출
소독제 및 소독부산물질	유리잔류염소	4.0mg/ℓ 이하	0.88	1.17	0.14	1.08
	총트리할로메탄	0.1mg/ℓ 이하	0.036	0.031	0.035	0.054
	클로로포름	0.08mg/ℓ 이하	0.030	0.027	0.035	0.045
	브로모디클로로메탄	0.03mg/ℓ 이하	0.006	0.004	불검출	0.009
	디브로모클로로메탄	0.1mg/ℓ 이하	불검출	불검출	불검출	불검출
	클로랄하이드레이트	0.03mg/ℓ 이하	0.0045	0.0054	0.0014	0.0088
	디브로모아세토니트릴	0.1mg/ℓ 이하	0.0006	0.0007	불검출	0.0007
	디클로로아세토니트릴	0.09mg/ℓ 이하	0.0015	0.0013	불검출	0.0021
	트리클로로아세토니트릴	0.004mg/ℓ 이하	불검출	불검출	불검출	불검출
	할로아세틱에시드	0.1mg/ℓ 이하	0.021	0.039	불검출	0.035
	포름알데히드	0.5mg/ℓ 이하	불검출	불검출	불검출	불검출
심 미 적 영향물질	경도	300mg/ℓ 이하	48	32	8	58
	과망간산칼륨소비량	10mg/ℓ 이하	1.7	1.0	3.7	2.2
	냄새	무 취	없음	없음	없음	없음
	맛	무 미	없음	없음	없음	없음
	동(Cu)	1mg/ℓ 이하	불검출	불검출	불검출	불검출
	색도	5도 이하	불검출	불검출	불검출	불검출
	세제(ABS)	0.5mg/ℓ 이하	불검출	불검출	불검출	불검출
	수소이온농도(pH)	5.8 - 8.5	6.6	6.5	6.4	6.5
	아연(Zn)	3mg/ℓ 이하	0.002	0.002	0.003	0.002
	염소이온(Cl ⁻)	250mg/ℓ 이하	15.8	12.8	4.6	13.8
	증발잔류물	500mg/ℓ 이하	77	76	58	109
	철(Fe)	0.3mg/ℓ 이하	불검출	불검출	불검출	불검출
	망간(Mn)	0.05mg/ℓ 이하	불검출	불검출	불검출	0.06
	탁도	0.5NTU 이하	0.04	0.11	0.05	0.04
	황산이온(SO ₄ ⁻²)	200mg/ℓ 이하	12	8	4	14
알루미늄(Al)	0.2mg/ℓ 이하	불검출	불검출	불검출	불검출	
감시항목	지오스민	0.00002mg/ℓ 이하	불검출	불검출	불검출	불검출
	2-엠아이비(MIB)	0.00002mg/ℓ 이하	불검출	불검출	불검출	불검출
	라돈	148Bq/ℓ 이하	불검출	불검출	불검출	불검출
	안티몬	0.02mg/L 이하	0.00007	0.00005	불검출	0.00011

2. 수도꼭지 수질검사

정수장명	시료채수장소	이용구분	검 사 결 과				비고
			일반세균 (100cfu/ml 이하)	총대장균군 (불검출/100ml)	분원성대장균군 (불검출/100ml)	유리잔류염소 (4.0mg/l 이하)	
거 창	대평리 444-14	상업시설	0	불검출	불검출	0.48	-
	대동리 13-14	상업시설	0	불검출	불검출	0.80	-
	상림리 783-3	상업시설	0	불검출	불검출	0.77	-
	송정리 1116-6	공공시설	0	불검출	불검출	0.61	-
	대평리 1267-1	상업시설	0	불검출	불검출	0.59	-
	중앙로1길 71	상업시설	0	불검출	불검출	0.65	-
	상림리 83-13	공공시설	0	불검출	불검출	0.73	-
	가지리 992-1	공공시설	0	불검출	불검출	0.57	-
	무촌리 653-1	공공시설	0	불검출	불검출	0.37	-
	영서로 93	상업시설	0	불검출	불검출	0.66	-
	동변리 352-1	일반가정	0	불검출	불검출	0.43	-
	장팔리 174-1	상업시설	0	불검출	불검출	0.36	-
	상동1길 81	상업시설	0	불검출	불검출	0.45	노후관
	거열로 177-1	공공시설	0	불검출	불검출	0.70	
	중앙로 1길 124	공공시설	0	불검출	불검출	0.71	
가 조	마상리 312-10	공공시설	0	불검출	불검출	0.71	-
	가조가야로 1082	공공시설	0	불검출	불검출	0.93	-
	수월리 470	상업시설	0	불검출	불검출	0.71	-
	기리 545-5	일반가정	0	불검출	불검출	0.97	-
	대초리 552-4	공공시설	0	불검출	불검출	0.87	노후관
	지산로 1465	상업시설	0	불검출	불검출	0.93	
위 천	상천리 451-1	일반가정	0	불검출	불검출	0.56	-
	강천리 794	공공시설	0	불검출	불검출	0.75	-
	남산리 105-10	일반가정	0	불검출	불검출	0.68	-
	원학길 324	공공시설	0	불검출	불검출	0.71	노후관
웅 양	산포우랑길 103	상업시설	0	불검출	불검출	0.36	중점 관리 지역
	웅양로 1428	일반가정	0	불검출	불검출	0.82	
	도평리 462-1	상업시설	0	불검출	불검출	0.46	
	당대고개길 23	일반가정	0	불검출	불검출	0.82	
	산포리 1387-36	공공시설	0	불검출	불검출	0.42	
	웅양로 1443-6	일반가정	0	불검출	불검출	0.60	
	성기리 1254-2	상업시설	0	불검출	불검출	0.56	
	도평1길 61	일반가정	0	불검출	불검출	0.66	

※ 위 수도꼭지 수질검사는 해당 정수장에서 공급되는 급수지역의 대표지점 결과입니다.

3. 정수장별 수도관 노후지역 수질검사

구 분		정수장별		거창정수장			가조정수장		위천정수장
		수도꼭지 채수위치		상동1길 81	거열로 177-1	중앙로1길 124	대초리 552-4	지산로 1465	원학길 324
검사항목	수질기준								
1. 일 반 세 균	100개/ml이하	0	0	0	0	0	0	0	
2. 총 대 장 균 균	불검출/100ml	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	
3. 병원성대장균균	불검출/100ml	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	
4. 암모니아성질소	0.5mg/l 이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	
5. 유리 잔류 염소	4.0mg/l 이하	0.45	0.70	0.71	0.87	0.93	0.71		
6. 구 리	1mg/l 이하	0.006	0.007	0.009	0.005	0.004	0.006		
7. 아 연	3mg/l 이하	0.012	0.011	0.015	0.012	0.013	0.013		
8. 염 소 이 온	250mg/l 이하	7.8	14.5	15.0	13.1	13.0	6.0		
9. 철	0.3mg/l 이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	
10. 망 간	0.05mg/l 이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	

※ 위 수도관 수질검사는 해당 정수장에서 공급되는 급수지역의 대표지점 결과입니다.

4. 검토 및 판정

- 위 검사결과 우리군 4개 정수장에서 생산·공급하는 수돗물 수질검사 결과는 먹는물 수질기준 63개 항목에 **적합**하므로 안심하고 음용하셔도 됩니다.
(수질검사기관: (주)엔텍분석연구원, 거창군 수도사업소)

5. 수도사업소 정수장 운영

- 정수장 관리책임자 : 거창군 수도사업소장 김 정 연
 수질문의 : 정수장담당주사 강경구, 담당자 임광채 ☎ 055-940-8681, 8684, 국번없이 121

6. 당부사항

수돗물 절약 및 수질관리 등은 군민 여러분의 적극적인 뒷받침이 있어야 가능하므로 아래사항에 대하여 적극 협조하여 주시기 바랍니다.

- 수돗물은 병원성미생물(장티푸스, 바이러스, 세균성이질, 콜레라 등)을 제거하기 위해 염소 소독을 하고 있으며 소독으로 인해 소독약품(염소) 냄새가 날 수 있습니다. 이 경우 물을 받은 후 20~30분간 깨끗한 곳에 놓아두면 염소 냄새가 없어지고 공기중의 산소가 녹아들어 청량감이 좋아지게 됩니다.

2023년 9월 15일

거 창 군 수

거창군수돗물평가위원회위원장