

순번	검사년도	검사월	검사주	광역시도	정수장명	채수년월일	일반세균	총대장균군	암모니아성질소	질산성질소	과망간산칼륨소 비량	증발잔류물	대장균/분원성 대장균군
							100 (CFU/mL)	0 MPN	0.5 (mg/L)	10 (mg/L)	10 (mg/L)	500 (mg/L)	0 MPN
1	2020	12	1	경상남도 거창군	가조	20201203	0	불검출	0	2	0.9	78	불검출
2	2020	12	1	경상남도 거창군	거창	20201203	0	불검출	0	4.2	0.8	108	불검출
3	2020	12	1	경상남도 거창군	웅양	20201203	0	불검출	0	2.9	1	45	불검출
4	2020	12	1	경상남도 거창군	위천	20201203	0	불검출	0	0.4	4.3	38	불검출
5	2020	12	2	경상남도 거창군	가조	20201210	0	불검출	0	2	0.6	74	불검출
6	2020	12	2	경상남도 거창군	거창	20201210	0	불검출	0	4.4	0.9	95	불검출
7	2020	12	2	경상남도 거창군	웅양	20201210	0	불검출	0	3	2.2	105	불검출
8	2020	12	2	경상남도 거창군	위천	20201210	0	불검출	0	0.4	3.1	54	불검출
9	2020	12	3	경상남도 거창군	가조	20201217	0	불검출	0	2.4	2.3	65	불검출
10	2020	12	3	경상남도 거창군	거창	20201217	0	불검출	0	5	0.7	82	불검출
11	2020	12	3	경상남도 거창군	웅양	20201217	0	불검출	0	3.3	1.2	75	불검출
12	2020	12	3	경상남도 거창군	위천	20201217	0	불검출	0	0.4	2.7	54	불검출
13	2020	12	4	경상남도 거창군	가조	20201223	0	불검출	0	2.4	1.1	51	불검출
14	2020	12	4	경상남도 거창군	거창	20201223	0	불검출	0	5	1.5	115	불검출
15	2020	12	4	경상남도 거창군	웅양	20201223	0	불검출	0	3.3	1.7	69	불검출
16	2020	12	4	경상남도 거창군	위천	20201223	0	불검출	0	0.4	3.6	45	불검출
17	2020	12	5	경상남도 거창군	가조	20201229	0	불검출	0	2.3	1.8	77	불검출
18	2020	12	5	경상남도 거창군	거창	20201229	0	불검출	0	4.8	1	86	불검출
19	2020	12	5	경상남도 거창군	웅양	20201229	0	불검출	0	3.1	2.5	64	불검출
20	2020	12	5	경상남도 거창군	위천	20201229	0	불검출	0	0.4	2.1	52	불검출