

순번	검사년도	검사월	검사주	광역시도	정수장명	채수년월일	일반세균	총대장균군	암모니아성질소	질산성질소	과망간산칼륨소 비량	증발잔류물	대장균/분원성 대장균군
							100 (CFU/mL)	0 MPN	0.5 (mg/L)	10 (mg/L)	10 (mg/L)	500 (mg/L)	0 MPN
1	2021	06	1	경상남도 거창군	가조	20210602	0	불검출	0	2.6	2.2	70	불검출
2	2021	06	1	경상남도 거창군	거창	20210602	0	불검출	0	2.4	1.7	85	불검출
3	2021	06	1	경상남도 거창군	웅양	20210602	0	불검출	0	2.4	2.1	84	불검출
4	2021	06	1	경상남도 거창군	위천	20210602	0	불검출	0	0.9	3.1	48	불검출
5	2021	06	2	경상남도 거창군	가조	20210609	0	불검출	0	1.8	1.6	89	불검출
6	2021	06	2	경상남도 거창군	거창	20210609	0	불검출	0	1.9	1.9	111	불검출
7	2021	06	2	경상남도 거창군	웅양	20210609	0	불검출	0	2.1	2.5	95	불검출
8	2021	06	2	경상남도 거창군	위천	20210609	0	불검출	0	0.7	2.7	45	불검출
9	2021	06	3	경상남도 거창군	가조	20210616	0	불검출	0	1.5	2	85	불검출
10	2021	06	3	경상남도 거창군	거창	20210616	0	불검출	0		1.7	91	불검출
11	2021	06	3	경상남도 거창군	웅양	20210616	0	불검출	0	2.1	2.1	80	불검출
12	2021	06	3	경상남도 거창군	위천	20210616	0	불검출	0	0.5	2.8	49	불검출
13	2021	06	4	경상남도 거창군	가조	20210623	0	불검출	0	1.3	1.9	75	불검출
14	2021	06	4	경상남도 거창군	거창	20210623	0	불검출	0	1.8	2.3	98	불검출
15	2021	06	4	경상남도 거창군	웅양	20210623	0	불검출	0	1.6	3.3	85	불검출
16	2021	06	4	경상남도 거창군	위천	20210623	0	불검출	0	0.6	3	55	불검출
17	2021	06	5	경상남도 거창군	가조	20210630	0	불검출	0	1.2	3.1	82	불검출
18	2021	06	5	경상남도 거창군	거창	20210630	0	불검출	0	1.8	1.9	102	불검출
19	2021	06	5	경상남도 거창군	웅양	20210630	0	불검출	0	1	1	92	불검출
20	2021	06	5	경상남도 거창군	위천	20210630	0	불검출	0	0.6	2.8	43	불검출